

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

ОНД и ПР Центрального района городского округа «Город Калининград»

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35 а; тел. (4012) 52-93-81; E-Mail: ogpn.centra@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

профессионального образования «Институт развития образования»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
городского округа «Город Калининград» По пожарному надзору № 53 от «27» апреля 2015

(наименование органа ГПН)

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

«06» мая 2015 года с 10 час. 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 1 час

«15» мая 2015 года с 10 час. 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

«25» мая 2015 года с 08 час. 00 мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

проведена проверка инспектором ОНДиПР Центрального района городского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области, майором

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

внутренней службы -государственным инспектором городского округа «Город Калининград»

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по пожарному надзору Чудаковой Ириной Валентиновной в отношении Государственного
автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования», расположенного по адресу: г. Калининград, Пушкина, 10

совместно с Исаевой Аллой Владимировной, директором центра непрерывного образования,
Ходулиной Людмилой Анатольевной, комендантом административно-хозяйственного
управления

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

				ТОЛЬКО выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	<p>Не проведена проверка качества огнезащитной пропитки деревянных конструкций кровли (отсутствует протокол испытаний) (здание <i>учрежденческое литер А, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, 10</i>) (п.21 ППР в РФ)</p>	<p>21. Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>	01.02.2016	
2.	<p>Количество эвакуационных выходов с мансардного этажа здания не обеспечивает безопасную эвакуацию людей. Отсутствует второй эвакуационный выход с мансардного этажа здания (здание <i>учрежденческое литер А, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, 10</i>) (ст.89 №123-ФЗ, п.8.1.11 СП 1.13130.2009)</p>	<p>Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам Г. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. П.8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.</p>	01.02.2016	
3.	<p>Количество эвакуационных выходов со второго этажа здания не обеспечивает безопасную эвакуацию людей. Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания (здание <i>учрежденческое литер А, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, 10</i>) (ст.89 №123-ФЗ, п.8.1.11 СП 1.13130.2009)</p>	<p>Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам Г. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. П.8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.</p>	01.02.2016	
4.	<p>Не применено объемно-планировочное решение, обеспечивающее ограничение распространения пожара за пределы очага. Лестница между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре (здание <i>учрежденческое литер А,</i></p>	<p>Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 4.18. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 выше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из</p>	01.02.2016	

	<i>расположенное по адресу: г.Калининград, ул. Пушкина, 10) (ст.52 № 123-ФЗ, п.4.18 СП 4.13130)</i>	подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий. Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений категорий Д, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	
5.	Покрытие пола на путях эвакуации (лестничных клеток (марши и площадки лестниц) №№ 4-1 этаж, №1-2 этаж, №1 - мансарда, в соответствии с экспликацией) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности материала (здание <i>учрежденческое литер А, расположенное по адресу: г.Калининград, ул. Пушкина, 10) (ст.134 №123-ФЗ, таблица 28)</i>	Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен, спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.02.2016
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №3-подвал на улицу менее 0,8м (здание <i>учрежденческое литер А, расположенное по адресу: г.Калининград, ул. Пушкина, 10) (п.4.2.5 СП 1.13130.2009)</i>	4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.	01.02.2016
7.	Высота эвакуационного выхода из помещения №3-подвал на улицу менее 1,9 м (здание <i>учрежденческое литер А, расположенное по адресу: г.Калининград, ул. Пушкина, 10) (п.4.2.5 СП 1.13130.2009)</i>	4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету – не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.	01.02.2016

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Центрального района городского округа
«Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской
области - государственный инспектор городского округа
«Город Калининград» по пожарному надзору Чудакова И.В.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 25 » мая 2015г.

Предписание для исполнения получил:

✓
 (подпись)

Ректор Калининградского областного института развития
образования Зорькина Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » мая 2015г.